Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Unia Europejska Fundusz Spójności

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI
Spółka z o.o. **08-400 Garwolin ul: Polna 77**
tel/fax: (025) 68- 43-863 **e-mail: biuro@pwikgarwolin.pl**
NIP: 826-000-33-82 **http://www.pwikgarwolin.pl**
KRS: 0000125415 Sąd Rejonowy Warszawa Wydział XIV

Garwolin 2016-09-06

L.dz.D / 1431 /2016/ JRP/1/MOS/2016.

Wyjaśnienia dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5.225.000 EURO na zadanie pod nazwą :„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GARWOLINIE"

W związku z otrzymaniem pytań dotyczącego postępowania prowadzonego w ramach przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości powyżej 5.225.000 EURO zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164) oraz rozdziałem XI pkt. 5 SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Garwolinie jako Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ:

ZBIORCZA TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:

Pytanie nr 1:
W nawiązaniu do pisma Zamawiającego z dnia 01.09.2016 o nr L. dz.D/1403/2016/JRP/MOS/2016 (odpowiedź nr 18: "Całość materiałów z rozbiórki pozostaje w dyspozycji Zamawiającego" oraz odpowiedź nr 19: " Dostarczenie na odległość do 5 km"), prosimy o potwierdzenie, iż materiały z rozbiórki istniejącego bioreaktora należy również zagospodarować zgodnie z powyższymi odpowiedziami. W takim przypadku zwracamy uwagę na konieczność przekruszenia elementów żelbetowych, a w następnej kolejności wywiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający potwierdza iż materiały z rozbiórki pozostają w dyspozycji Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający nie zna technologii w jakiej odbywać się będzie rozbiórka istniejącego bioreaktora przez Wykonawcę, niemniej materiały – elementy żelbetowe będą musiały zostać „przekruszone" w celu umożliwienia ich transportu.

Pytanie nr 2:
Zgodnie z postanowieniami SIWZ (cz. II, rozdz. XVI, pkt. 10), po dokonaniu wyboru Wykonawcy, ale przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia kosztorysu (wypełnione przedmiary robót zawarte w cz. II SIWZ). Natomiast w odpowiedzi na pytanie nr 59 (pismo Zamawiającego z dnia 26 sierpnia 2016r., 1357/2016/JRP/1/MOS/2016), Zamawiający zawarł zdanie (ostatnie), stanowiące, że „Wykonawca do oferty zobowiązany jest przedstawić przedmiary zawierające wszystkie pozycje (...)".
W związku z powyższą rozbieżnością prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z postanowieniami SIWZ (cz. II, rozdz. XVI, pkt. 10) oferenci nie są zobowiązani do przedstawienia

przedmiarów wraz z ofertą, a przedmiary te zostaną przedłożone dopiero po wyłonieniu wykonawcy zamówienia, ale przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający potwierdza, że wypełnione przedmiary (kosztorysy) zostaną przedłożone dopiero po wyłonieniu Wykonawcy zamówienia przed podpisaniem umowy.
Intencją Zamawiającego w treści przywołanej odpowiedzi:
(*„Zgodnie z SIWZ obowiązującym dla stron jest wynagrodzenie ryczałtowe ze wskazaniem wartości robót dla poszczególnych etapów wymienionych w formularzu.*
Wykonawca powinien dokonać przypisania wartości robót proporcjonalnie do zakresu danego etapu. (Etap 0- Etap VII) i danej głównej pozycji przedmiaru.
Wykonawca do oferty zobowiązany jest przedstawić przedmiary zawierające wszystkie pozycje potrzebne do kompleksowego i prawidłowego wykonania zadania.")
Było zwrócenie uwagi Wykonawcom , że wszystkie roboty powinny być wycenione i zawarte w ofercie z przypisaniem do etapów (Etap 0- Etap VII).

Pytanie nr 3:

W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi na pytanie nr 9 (pismo Zamawiającego z dnia 16 sierpnia 2016r., 1267/2016/JRP/1/MOS/2016), w którym zawarta jest informacja, iż stolarka drzwiowa winna być aluminiowa, pragniemy zauważyć jest to sprzeczne z zapisami zawartymi w STWiORB R045_45_ST_C_05 oraz w Projekcie Wykonawczym Architektura: część opisowa i rysunkowa (zestawienia stolarki), gdzie stolarka drzwiowa jest opisana jako stalowa.
Proszę zatem o informacje, czy **wszystkie** drzwi są stalowe czy aluminiowe.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający potwierdza, że **wszystkie** drzwi – stolarka drzwiowa- zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 16 sierpnia 2016r powinny być aluminiowe.

Pytanie nr4 :

W udzielonej w dniu 16.08.2016 odpowiedzi nr 10 Zamawiający wyjaśnił, że należy zaoferować kratę schodkową, natomiast w załączniku nr 2 do SIWZ, w pozycji 11, w dalszym ciągu znajduje się zapis "krata taśmowo - panelowa". Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie weryfikował treść załącznika nr 2 do SIWZ, tak aby był zgodny z udzielonymi odpowiedziami?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający w związku z błędami pisarskimi w opisie projektu wykonawczego, dokumentacji STWIORB, oraz załączniku nr 2 do SIWZ (wykaz kluczowych urządzeń/ materiałów) mogącymi powodować rozbieżność interpretacji wymogów jakie musi spełniać krata ponownie informuje, że zgodnie z udzieloną odpowiedzią w dniu 16.08.2016 do wyceny oferty należy zaoferować kratę schodkową.