



PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.
tel/fax: (025) 68- 43-863
NIP: 826-000-33-82

KRS: 0000125415 Sąd Rejonowy Warszawa Wydział XIV

08-400 Garwolin ul: Polna 77
e-mail: biuro@pwikgarwolin.pl
<http://www.pwikgarwolin.pl>

L.dz.D/ 592 /20

Garwolin 2020-04-15

Dotyczy postępowania przetargowego: **„Wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej w Garwolinie”**

Pytanie:

„W SIWZ widnieją zapisy o dopuszczeniu do instalacji rękawów, których utwardzenie może nastąpić wyłącznie gorącą wodą lub parą wodną.

Zapisy te dość mocno zawężają konkurencję oraz możliwość zastosowania innych równoważnych materiałów o lepszych parametrach technicznych.

W związku z czym zwracamy się z pytaniem o dopuszczenie do renowacji rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV, rękaw taki jest nasączany w warunkach kontrolowanych (fabrycznych) i jest wciągany na miejsce instalacji.

Technologia ta jest zgodna z PN i szeroko stosowana na rynku napraw bezwykopowych.

Ponadto rękaw z włókna szklanego pozwala na uzyskanie lepszych parametrów wytrzymałościowych”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do renowacji kanału sanitarnego instalacji rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV.